



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Προσβάσιμη Διαδρομή Αμαξιδίου
- Υφιστάμενος εξοπλισμός
- Προτεινόμενες παρεμβάσεις
- Κατασκευή νέας τοιχοποιίας

Διαφοροποίηση τοίχου - δαπέδου με οριζόντιες σύμφωνα με Ν.4067 σύμφωνα με ΦΕΚ 18/Β'/2002.

Φολίδες για την διαμόρφωση οδύσεων τυφλών, πλάτους: 0.30 - 0.40m, με έντονη χρωματική διαφοροποίηση (κίτρινο χρώματος) και πύκνωση όπου υποδεικνύεται «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»: Οδύσεις σύμφωνα με ΝΟΚ

- Κίνδυνος σύμφωνα με ΝΟΚ
- Οδύσεις σύμφωνα με ΦΕΚ 2002
- Κίνδυνος σύμφωνα με ΦΕΚ 2002

- Σημείο Περιτροφής Αμαξιδίου
- Σημείο Στάσης Αμαξιδίου
- Παρεμβάσεις σύμφωνα με Ν.4067/2012
- Παρεμβάσεις σε περίπτωση έκδοσης ο.α. αναδιαρρύθμισης/ανακαίνισης, σύμφωνα με ΦΕΚ 18/Β'/2002.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Τοποθέτηση Εξοπλισμού
- Τοποθέτηση χειρολαβήρα σε ύψος 0.90m σε κυκλίδωμα κλιμακας/ράμπας
- Τοποθέτηση χειρολαβήρα σε ύψος 0.70m σε κυκλίδωμα κλιμακας/ράμπας
- Επέκταση κυκλιδώματος κλιμακας/ράμπας, με τους απαραίτητους χειρολαβήρες σε 0.90m και 0.70m, κατά 0.30m σε αρχή/τέλος σκελούς κλιμακας/ράμπας
- Τοποθέτηση μπάρας σε ύψος 0.10m από το δάπεδο σε κυκλίδωμα κλιμακας/ράμπας
- Αντικατάσταση/ τοποθέτηση θύρας
 - Αδιαφανής μονόφυλλη θύρα με κατακόρυφο φεγγίτη
- Διαμόρφωση υψιστάμενου Ανεκυστήρα. Προσθήκες:
- Κατάλληλος πάγκος εξιτηρότητας ΑμΕΑ σε ύψος 0.80m και μήκους 1.00m. Έντονη χρωματική σηματοδότηση

Κατασκευή

- Κατασκευή αναβατηρίου κλιμακας/ κατακόρυφης κίνησης
- Κατασκευή WC ΑμΕΑ

Επενδύσεις- Χρωματισμός

- Επένδυση/ χρωματισμός ακμών ελεύθερου υποστηλώματος
- Επένδυση των ακμών των βαθμίδων με αντιολισθητικό υλικό σε έντονη χρωματική διαφοροποίηση
- Χρωματισμός- διαφοροποίηση τοίχου-δαπέδου

Σήμανση (Ταμπέλες αναρτημένες, επιτοιχίες ή σε στήλη)

- Σήμανση κεντρικής εισόδου/ Άλλες εισόδου
- Σήμανση Ανεκυστήρα / Ανεκυστήρα ΑμΕΑ / Αναβατηρίου
- Σήμανση WC / WC ΑμΕΑ
- Ανάρτηση πληροφοριών - ενημερώσεων σε κατάλληλο ύψος και γραφή Braille
- Σήμανση θέσεων αναμονής αμαξιδίων 0.80X1.30m
- Ανάγλυφη ένδειξη οράφου στους ανεκυστήρες/ Χρωματισμός απέναντι από την είσοδο