ΟΜΟΡΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ PARKING

17 Θ.Σ. & 1 ΑΜΕΑ

Κάφγειο κτίσμα

Αποθήκη

ΘΕΡΜΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΥΡΣΒΣ 1 271.22kg

ASC

ΠΥΡΣΒΣ 4 3.60kg

ΠΥΡΣΒΣ 2 (1Φ1Κ)

ΕΞΑΕΠ 1 (1Φ1Κ)

ΠΥΡΣΒΣ 3 (1Φ1Κ)

ΠΥΡΣΒΣ 5 25.31kg

Είσοδος ΑΜΕΑ

Κλιματοστάσιο

ΕΞΑΕΠ

Δ1 - 18.94 < 45.00 μ.

Δ2 - 12.68 < 30.00 μ.

Δ3 - 12.98 < 45.00 μ.

Δ4 - 12.76 < 30.00 μ.

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Ο Δ Ο Σ Χ

Ο Δ Ο Σ Χ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΔΕΥΣΗ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΟΡΟ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΥΡΑΝΤΙΣΗ ΘΥΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ	
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ	
ΘΕΣΗ	

ΚΛΙΜΑΚΑ		ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1:50	ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Παθητική πυροπροστασία	ΠΠ3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ